



- IZOLACJA:
- 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm - 20 mm
 - 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30 mm
 - 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm - równa średnicy wewnętrznej rury
 - 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm - 100 mm
 - 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 1/2 wymagań z poz. 1-4
 - 6 Przewody ogrzewań centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1/2 wymagań z poz. 1-4
 - 7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

RZUT PIĘTRO 1
SKALA 1:50

PIĘTRO 1		234,40m ²
1	klatka schodowa	gres 20,96m ²
2	biuro Wójta	panele 17,90m ²
3	komunikacja	gres 26,00m ²
4	pomieszczenie gospodarcze	gres 6,32m ²
5	biuro	panele 9,25m ²
6	sekretariat	panele 18,52m ²
7	biuro (skarbnik)	panele 12,73m ²
8	biuro oświata	panele 19,82m ²
9	komunikacja	gres 12,76m ²
10	sala ślubów	panele 61,25m ²
11	biuro (kadry)	panele 10,83m ²
12	kancelaria	panele 6,86m ²
13	biuro	panele 11,20m ²

OZNACZENIA

- Instalacja c.o. - gałzki grzejnikowe - rury stal węglowa zewn. ocynkowana zaciskowa
- Instalacja j. zewn.-j. wewn. pompy ciepła - rury stal węglowa zewn. ocynkowana zaciskowa
- Grzejnik płytowy typu kompakt
- Zawór termostatyczny z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną - wartość nastawy wstępnej
- Pion c.o.
- Pion j. zewn. - j. wewn. pompy ciepła

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Inżynieria Sanitarna Piotr Milejszo ul. 3-go Maja 37/48, 76-200 Słupsk NIP: 8392950604 Tel. 697-262-343 e-mail: p.milejszo@wp.pl	FAZA
TEMAT:	ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWĄ I DOBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINY SMOŁDZINO. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	PT
INWESTOR:	Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino	
ADRES:	ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino dz. nr 210 i 215 JED. EWID. SMOŁDZINO 221209_2 Identyfikator działki: 221209_2.0001.210; 221209_2.0001.215	
TYTUŁ RYS.:	Rzut poddasza. Instalacja c.o.	Wrzesień 2022 SKALA 1:75 C3
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Milejszo Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynierskiej branży sanitarnej upr. nr POM/0284/PWBS/16	PODPIS