

Smołdzino, dnia 3 lutego 2023 r.

Nr ref.: ZP1.271.1.2023

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA**  
**Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – terminu składanie ofert**

Zamawiający – Gmina Smołdzino, działając w trybie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawcy o wyjaśnienie postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: ZP1.271.1.2023, pn.: *„Instalacje na budynkach użyteczności publicznej i indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Smołdzino”*, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian postanowień SWZ w następującym zakresie:

**PYTANIE 1:**

W celu zwiększenia uszczegółowienia warunków postępowania proszę o potwierdzenie, że zamawiający opasując warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej pod pojęciem zadania rozumie oddzielną umowę, która zawiera opisane zadanie. Czy zamawiający zaakceptuje fakt, że wykonawca w ramach referencji przedstawi więcej niż jedną umowę a zawartość przedstawionych umów wyczerpie wymogi zamawiającego co do ilości i rodzaju wymaganych zamówień/zadań.

**ODPOWIEDŹ 1:**

Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki sumaryczne wymagania.

**PYTANIE 2:**

Czy Zamawiający zaakceptuje gwarancje wydajności paneli PV na 95% po roku?

**ODPOWIEDŹ 2:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

### **PYTANIE 3:**

Z uwagi na długie okresy gwarancji a co za tym idzie znaczne ograniczenie konkurencyjni, jeśli chodzi o możliwość uzyskania gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wnioskuję o zmianę kryteriów oceny co zaowocuje zwiększoną konkurencją.

*„Gwarancja producenta kolektorów słonecznych”*,

Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:

- 1) gwarancja producenta kolektorów słonecznych na okres powyżej 5 lat – 15,00 pkt,
- 2) gwarancja producenta kolektorów słonecznych na okres do 5 lat – 0,00 pkt.

*Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na dostawę, wykonane roboty i zastosowane materiały”*,

Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:

- 1) gwarancja i rękojmia Wykonawcy na dostawę, wykonane roboty i zastosowane materiały na okres powyżej 5 lat – 5,00 pkt,
- 2) gwarancja i rękojmia Wykonawcy na dostawę, wykonane roboty i zastosowane materiały na okres do 5 lat – 0,00 pkt.

Informacje dotyczące okresu gwarancji i rękojmi udzielnej przez Wykonawcę na dostawę, wykonane roboty i zastosowane materiały Wykonawca poda w Formularzu ofertowym w pełnych miesiącach a nie latach.

### **ODPOWIEDŹ 3:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie ogranicza konkurencyjności natomiast dba o wysoki standard usługi i w związku tym podtrzymuje zapisy SWZ.

### **PYTANIE 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że w celu potwierdzenia warunku dostępu do infolinii serwisowej należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie podpisane przez producenta/dystrybutora o godzinach pracy infolinii.

### **ODPOWIEDŹ 4:**

Zamawiający potwierdza.

### **PYTANIE 5:**

W celu zwiększenia konkurencyjności czy Zamawiający dopuści kolektory słoneczne, których waga nie przekroczy 41,4 kg?

### **ODPOWIEDŹ 5:**

Tak.

### **PYTANIE 6:**

Prosimy o informację, czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż armatury do podłączenie górnej wężownicy zasobnika solarnego do istniejącego kotła C.O.

### **ODPOWIEDŹ 6:**

Tak.

### **PYTANIE 7:**

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu rur łączących kolektory z podgrzewaczem i grupą pompową stosowanym powszechnie systemowym rurociągiem solarnym z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości izolacji min. 13 mm o parametrach:  $\lambda$  0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej do 180stC, zabezpieczonej w specjalnym płacu ochronnym PCV chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo-kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci. Rurociąg zawiera zintegrowany kabel do czujnika temperatury w kolektorze.

### **ODPOWIEDŹ 7:**

Zamawiający dopuszcza.

### **PYTANIE 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych jest wykonanie prac przygotowawczych:

- doprowadzenie do pomieszczenia z osprzętem solarnym rur do podłączenia zbiornika solarnego;
- zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczonego zgodnie z przepisami;
- zainstalowanie reduktora ciśnienia;
- w przypadku montażu instalacji na gruncie czy po stronie użytkownika leży przygotowanie podłoża, wykopu z rurą osłonową i obciążen dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy;
- zapewnienie wymaganej wysokości pomieszczenia i możliwości wniesienia zasobnika solarnego.

**ODPOWIEDŹ 8:**

Zamawiający potwierdza, że przygotowanie wykopu należy do mieszkańca natomiast położenie przewodów wraz z rurą osłonową należy do Wykonawcy.

**PYTANIE 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

**ODPOWIEDŹ 9:**

Zamawiający potwierdza, lecz wymaga, aby zastosowany zasobnik posiadał możliwość jej zamontowania.

**PYTANIE 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków mieszkańca po montażu instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych jest uzupełnienie tynków i okładzin ścian po montażu instalacji.

**ODPOWIEDŹ 10:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga tylko certyfikatu dla kolektorów słonecznych nie starszego niż 5 lat od daty składania ofert.

**ODPOWIEDŹ 11:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przedstawił w opisie przedmiotu zamówienia minimalne wymagane moce instalacji uzyskane poprzez zsumowanie mocy paneli zamontowanych w poszczególnych instalacjach fotowoltaicznych.

**ODPOWIEDŹ 12:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 13:**

Czy Zamawiający zaakceptuje gwarancje producenta:

Gwarancja na produkt 5 lat: gwarancja producenta

12 lat: gwarancja na produkt wskazany przez Wykonawcę

Gwarancja wydajności: Min. 97% po roku oraz Min. 80% liniowo po 25 lat.

**ODPOWIEDŹ 13:**

Zgodnie z zapisami w SWZ.

**PYTANIE 14:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje mniejsze ilości paneli w poszczególnych instalacjach fotowoltaicznych przy zastosowaniu panela o mocy większej niż 400Wp.

**ODPOWIEDŹ 14:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków użytkownika instalacji należy dostarczenie do falownika lub modemu sterownika solarnego i zapewnienie ciągłości łącza internetowego dostosowanego do wymagań falownika lub modemu.

**ODPOWIEDŹ 15:**

Zamawiający potwierdza, że do obowiązków użytkownika należy dostarczenie sygnału WIFI do wykonanej instalacji w celu umożliwienia łączności modemu użytkownika pomiędzy sterownikiem solarnym i/lub falownikiem PV.

**PYTANIE 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków mieszkańca należy dostosowanie instalacji uzmiennię w budynku w przypadku jej brak jej wykonanie.

**ODPOWIEDŹ 16:**

Zamawiający potwierdza.

## **PYTANIE 17:**

Czy Zamawiający dopuści inne falowniki dostępne na rynku o podobnych parametrach opisanych w dokumentacji?

## **ODPOWIEDŹ 17:**

Zamawiający potwierdza zastosowanie falownika o parametrach takich samych lub lepszych od opisanego w SWZ, z zachowaniem postanowień SWZ dotyczących równoważności.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami o tych osobach, w ten sposób, że jego treść zastępuje się załącznikiem do niniejszej informacji. Zmianie ulega wyłącznie logotyp.

Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawcy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień **13 lutego 2023 roku do godziny 9:00**. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

- 1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  
*„Oferty należy składać w terminie do dnia 13.02.2023 r. do godz. 09:00 przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.”*
- 2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  
*„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12.05.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*
- 3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  
*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2023 r. o godz. 11.00, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Platformie e-Zamówienia.”*

/-/ Wójt Gminy Smołdzino  
Arkadiusz Walach