



URZĄD GMINY SMOŁDZINO

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
www.smoldzino.com.pl email: sekretariat@smoldzino.com.pl
tel. (0-59) 811 72 15, fax. (0-59) 811 74 60

IZ.II.271.11.8.2013

Smołdzino, dn. 20 grudnia 2013 r.

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino”. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 Dz. U., poz. 907), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi przyłącza kanalizacyjne? W pkt. 3.2. SIWZ określającym zakres zamówienia jest zapis "I etap realizacji - sieci i przepompownie bez przyłączy z podziałem na dwie części", natomiast przedmiar robót obejmuje przyłącza kanalizacyjne.
2. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresów robót wchodzących w skład poszczególnych dwóch części zamówienia. Z zapisów SIWZ wynika, że część I obejmuje zlewnia P2 m. Smołdzino Północ. Jednak z danego określenia nie wynika zakres robót, który jest niezbędny do określenia ceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1.

Zamawiający informuje, iż przyłącza kanalizacyjne należy skalkulować w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową (rysunki zagospodarowania terenu). Wycenie nie podlegają odcinki kanalizacji od przyłącza do włączenia w istniejącą instalację - zakres ten również nie jest wykazany w dokumentacji projektowej.

Ad.2.

W części pierwszej należy skalkulować wszystkie prace obejmujące wykonanie zlewni "Smołdzino południe i centrum" wraz z przepompownią sieciową PS4. W części drugiej należy skalkulować wszystkie prace obejmujące wykonanie zlewni Smołdzino północ wraz z pozostałymi przepompowniami sieciowymi 6 szt.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 24 grudnia 2013 r. do godz. 09:00.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Małgorzata Żebrowska