

**Wszyscy Wykonawcy****WYJAŚNIENIE nr 1 TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP1.271.2.2023 – Nazwa zadania: „**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smóldzinie wraz z przebudową**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia, przedstawiamy następujące odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** Proszę o podanie szczegółowych parametrów dla zewnętrznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych oraz dla przeszklonej windy zewnętrznej.

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający poniżej przedstawia parametry techniczne dla zewnętrznej platformy schodowej:

Udźwig	225 kg (300 kg w opcji)
Moc	0,5 kW
Prędkość podróżowania	0,15 m/s
Zasilanie	24 DC / 220V-230V ~50Hz
Szyna	Mocowana do ściany (nośnej) lub do stopni schodów (na słupkach)
Wymiary platformy	Dostępne standardowo: 800x800 mm i 1000x800 mm (dowolny wymiar w opcji) - przyjąć standard
Minimalna szerokość schodów	100 cm przy montażu toru do ściany - 107 cm przy montażu na słupkach
Kąt nachylenia schodów	0°-47°
Poziom hałasu	poniżej 63 dB
Szerokość po złożeniu	25 cm

W załączeniu rysunki przykładowo – poglądowe – winda o wym. 1100x1400mm przeszklona – wysokość podnoszenie do 4m, jednoprzystankowa.

WÓJT GMINY  
  
Arkadiusz Walach