

P. Flejzer

l.d. 7868/2022

Słupsk dnia 28 listopada 2022 r.

EOŚ-.....2203...../UD-S/MP/2022

Gmina Smółdzino  
Ul. Kościuszki 3  
76-214 Smółdzino

## WARUNKI TECHNICZNE nr WT/2022/UD-S/120

**Dotyczy:** przebudowy sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Człuchy Gmina Smółdzino

ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podaje warunki przebudowy sieci oświetlenia drogowego w m. Człuchy z następującymi uwagami:

1. Istniejące słupy oświetlenia drogowego wraz z linią kablową przenieść poza obręb projektowanej drogi.
2. Na skrzyżowaniach i przejściach przez projektowaną drogę zastosować dwudzielne rury osłonowe typu AROT 110.
3. Po zakończeniu prac wymagane jest przedstawienie pomiarów rezystancji izolacji oraz ciągłości żył przekładanej linii kablowej.
4. Koszty powyższych prac pokrywa Inwestor.
5. Integralną część powyższych warunków stanowią obowiązujące przepisy i normy
6. Prace przy demontażu i montażu urządzeń mogą wykonywać tylko osoby uprawnione.
7. **Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do DRU Słupsk w celu uzyskania dopuszczenia do prac przy urządzeniach ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.**
8. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgłosi do ENERGA Oświetlenie obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
9. Do zgłoszenia dołączyć:
  - dokumentację powykonawczą,
  - inwentaryzację geodezyjną.
10. Niniejsze warunki zachowują ważność przez na **okres 2 lat** daty wystawienia.

Z poważaniem :

Kierownik  
Wydział Realizacji Usług Region  
Zachód

Szymon Jawtoszuk