

Smołdzino, dnia 2 czerwca 2023 r.

Zamawiający:

Gmina Smołdzino

ul. Tadeusza Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

Telefon +48 59 811 72 15

Fax +48 59 811 74 60

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: Urząd Gminy Smołdzino /p9it8p56sn/ESP

Strona www: <https://www.smoldzino.com.pl> <https://bip.smoldzino.com.pl>

Adres e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> ;

<https://bip.smoldzino.com.pl>

ZP1.271.10.2023

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych pn. **Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Człuchy**. Znak sprawy ZP1.271.10.2023.

Gmina Smołdzino, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że wniesiono wnioski dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść wniosków wraz z odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej.

Wniosek nr 1:

W celu rzetelnej wyceny robót elektrycznych i teletechnicznych mamy pytanie, czyją własnością (Zamawiającego czy ENERGII?) są słupy oświetleniowe do przestawienia.

Odpowiedź na wniosek nr 1:

Zamawiający informuje, że słupy są własnością Energa Oświetlenie.

Wniosek nr 2:

Na jakim odcinku jest do zabezpieczenia kabel energetyczny ENERGII? (w załączonych dokumentach brak projektu i uzgodnień z właścicielem kabla).

Odpowiedź na wniosek nr 2:

Zgodnie z warunkami (w załączeniu) linię kablową należy przenieść poza obręb projektowanej drogi oraz zastosować przepusty dwudzielne typu AROT 110 w miejscach skrzyżowań oraz przejść poprzecznych.

Wniosek nr 3:

Na jakim odcinku jest do zabezpieczenia kabel teletechniczny ORANGE? (w załączonych dokumentach brak projektu i uzgodnień z właścicielem kabla).

Odpowiedź na wniosek nr 3:

Do wyceny należy przyjąć zabezpieczenie kabla teletechnicznego poprzez przepusty dwudzielne typu AROT 110 w ilości 400 m.

Wniosek nr 4:

Powyższe wymogi zawarte są w załączonym projekcie – Projekt budowlany; punkt 3.2 strona 16, a ponieważ nie występują w przedmiarze prosimy o określenie, że w przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentami w postępowaniu, dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, natomiast przedmiar należy traktować jako dokument pomocniczy.

Odpowiedź na wniosek nr 4:

Zarówno dokumentacja techniczna oraz przedmiar stanowią integralną część postępowania, w przypadku rozbieżności decyzję podejmować będzie Inspektor oraz Projektant po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wniosek nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie poniesie opłat związanych z pozwoleniem na wycinkę drzew.

Odpowiedź na wniosek nr 5:

Wykonawca nie poniesie opłat za wycinkę drzew. Natomiast musi uwzględnić w wycenie koszt wycinki drzew oraz karczowania. Drewno z wycinki stanowi majątek Zamawiającego.

Ponadto, zgodnie z art. 286 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

- 1) terminu związania ofertą – Rozdział XVI pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 08.07.2023 r.**”
- 2) terminu składania ofert – Rozdział XVII pkt 1 – otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> **do dnia 09.06.2023 r. do godz. 09:00**”.
- 3) terminu otwarcia ofert – Rozdział XVII pkt 2 – otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.06.2023 r. o godz. 09:30**” poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Platformie e-Zamówienia.

Zamawiający zaznacza, że wszystkie postanowienia powołane w SWZ związane z terminem do składania ofert będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak aktualność dokumentów określona w SWZ oraz zabezpieczenie oferty wadium.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Przedmiar robót po zmianach,
2. Warunki Energa Oświetlenie.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Smołdzino

Arkadiusz Walach

Otrzymują:

1. strona prowadzonego postępowania,
2. aa.