



Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

ZP.271.8.2023

Smółdzino, dnia 14 czerwca 2023 r.

Zamawiający:

Gmina Smółdzino

ul. Tadeusza Kościuszki 3, 76-214 Smółdzino

Telefon +48 59 811 72 15

Fax +48 59 811 74 60

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: Urząd Gminy Smółdzino /p9it8p56sn/ESP

Strona www: <https://www.smoldzino.com.pl> <https://bip.smoldzino.com.pl>

Adres e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> ;

<https://bip.smoldzino.com.pl>

ZP1.271.8.2023

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych pn. **Przebudowa drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Smółdziński Las wraz z infrastrukturą**. Znak sprawy ZP1.271.8.2023.

Gmina Smółdzino, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że wniesiono wniosek dotyczący treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść wniosku wraz z odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej.

Wniosek nr 1:

W projekcie brak jakichkolwiek informacji odnośnie istniejącej sieci teletechnicznej i energetycznej, z kolei w sst jest zapis że należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę(sieci podczas prac). Czy istniejące sieci w

szacowanej ilości 220mb należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi?

Odpowiedź na wniosek nr 1:

Tak, należy przyjąć do kalkulacji ewentualne zabezpieczenie istniejącej sieci w ilości 220mb. Przed przystąpieniem prac zaleca się powiadomić i zgłosić ten fakt do gestorów.

Wniosek nr 2:

W przedmiarze w pozycjach 15 oraz 20 dotyczącej podbudowy wynika że ma być to warstwa nawierzchni zwirowej o grubości 15cm zaś z opisu do projektu (punkt 4.4 str 8) oraz załączonego przekroju konstrukcyjnego o numerze 4.4 wynika że jest to podbudowa z kłsm 0- 31,5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na wniosek nr 2:

Warstwy jezdni i zjazdów oraz mijanek przyjąć zgodnie z projektem częścią opisową:

Dla jezdni

- 8 cm kostka drogowa betonowa typu STAROBRUK gr. 8cm w kolorze grafitowym,
- 4-5 cm podsypka piaskowa, 1:4
- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie
- 15 cm warstwa stabilizacyjna z gruncocementu C5/6 (kruszywo stabilizujące)

Dla zjazdów i mijanek

- 8 cm kostka drogowa betonowa typu STAROBRUK gr. 8cm w kolorze szarym
- 4-5 cm podsypka piaskowa, 1:4
- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie
- 15 cm warstwa stabilizacyjna z gruncocementu C5/6 (kruszywo stabilizujące)

Wniosek nr 3:

Proszę o potwierdzenie że wykonawca kalkulując cenę kostki do nawierzchni drogi i mijanek ma przyjąć STAROBRUK gr 8cm szarą zgodnie z rysunkiem 4.4 a kolor grafitowy zastosować ewentualnie na wjazdach.

Odpowiedź na wniosek nr 3:

Tak, zgodnie z zapisami w projekcie części opisowej należy przyjąć kostkę STAROBRUK gr. 8cm - kolorystyka wg. opisu w projekcie pkt. 4.2 i pkt. 4.4 – jezdnie kol. grafitowy natomiast zjazdy i mijanki kol. szary.

Wniosek nr 4:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności co do terminu wykonania zamówienia. wg formularza ofertowego jest zapis 7mcy ,zaś SIWZ i wzór umowy wskazuje na 12mcy.

Odpowiedź na wniosek nr 4:

Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia wynosi do 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy (zgodnie z zapisami Rozdziału VI SWZ i § 4 ust. 1 projektu umowy). Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w Formularzu Oferta. W załączeniu przekazuje poprawiony Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferta.

Ponadto, zgodnie z art. 286 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

1) terminu związania ofertą – Rozdział XVI pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 18.07.2023 r**”

2) terminu składania ofert – Rozdział XVII pkt 1 – otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> do dnia **19.06.2023 r. do godz. 09:00**”.

3) terminu otwarcia ofert – Rozdział XVII pkt 2 – otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.06.2023 r. o godz. 09:30**” poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Platformie e-Zamówienia.

Zamawiający zaznacza, że wszystkie postanowienia powołane w SWZ związane z terminem do składania ofert będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak aktualność dokumentów określona w SWZ oraz zabezpieczenie oferty wadium.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferta

Zatwierdził:

Wójt Gminy Smołdzino

Arkadiusz Walach

Otrzymują:

1. strona prowadzonego postępowania
2. aa.