

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SWZ

dotyczy:

postępowania nr ZP1.271.15.2023: „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gardnie Wielkiej w celu utworzenia Klubu Senior + II ”

1. Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”, w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia, przedstawiamy następujące odpowiedzi:

1) Czy zgodnie z procedurami e-zamówienia wraz z ofertą i oświadczeniami należy złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? Jeżeli, tak prosimy o zamieszczenie formularza przedmiotowego wniosku.

Odpowiedź nr 1: Zgodnie z art. 176 ustawy Pzp wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z ust. 1 komentowanego przepisu termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie art. 275 pkt. 2 cytowanej ustawy poniżej progów unijnych określonych na podst. art. 3 ustawy Pzp.

2) Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SIWZ a STWiOR. W nie przewiduje się wykonania kotłowni i wentylacji, natomiast zakres ten występuje w STWiOR - który zakres prac należy przyjąć do kosztorysu?

Odpowiedź nr 2: W STWiOR jest błąd, zamawiający nie przewiduje wymiany kotłowni a jedynie instalacji c.o wraz z grzejnikami. Zapis o piecu i kotłowni nie należy brać pod uwagę

3) Jeżeli należy wykonać kotłownię i wentylację prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji, Przedmiar przewiduje rozbiórkę istniejącej posadzki i wykonanie nowej. Czy nie należy zastosować izolacji poziomej? Jeżeli tak, to jakiej?

Odpowiedź nr 3: jw.

4) Prosimy o podanie typu i wielkości/wymiarów grzejników.

Odpowiedź nr 4: Przewiduje się montaż grzejników płytowych dolno zasilanych typ 22. O wymiarach identycznych z obecnie zamontowanymi
Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi dot. wyjaśnień do SWZ, stanowią jej integralną część.

2. Odpowiedzi nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

3. Termin składania ofert nie ulega zmianie: 24.07.2023 r. godz. 09:00, otwarcie ofert 24.07.2023 r. godz. 09:30.

4. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5c6d2743-1ccb-11ee-a60c-9ec5599dddc1>
identyfikator postępowania: ocds-148610-5c6d2743-1ccb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

/-/ Wójt Gminy Smółdzino
Arkadiusz Walach